

令和2年度 環境保全センター維持管理状況に関する情報

1 処分した一般廃棄物の種類及び数量

単位:t

可燃物		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1号炉	562.78	672.85	539.58	367.74	650.25	2.45	674.35	946.53	963.64	703.88	212.43	441.95
	2号炉	383.13	605.09	607.98	713.37	495.33	940.67	457.29	66.37	6.09	492.82	641.33	669.90
	計	945.91	1277.94	1147.56	1081.11	1145.58	943.12	1131.64	1012.90	969.73	1196.70	853.76	1111.85

2 燃焼室出口の燃焼ガス温度

単位:°C

月平均		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1号炉	899	900	908	897	898	884	890	894	898	903	881	899
	2号炉	904	904	901	922	927	938	910	936	814	912	915	904

3 集塵器入口の燃焼ガス温度

単位:°C

月平均		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1号炉	179	178	179	179	180	181	180	180	180	180	180	180
	2号炉	180	180	180	180	180	180	179	180	181	180	180	180

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は常時実施
2号炉	運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

単位: ppm

月平均		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1号炉	5	8	6	8	4	1	9	7	10	15	12	11
	2号炉	3	3	2	2	2	2	3	2	-	4	4	3

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙 採取した位置:集塵器出口後煙道

	測定項目	単位	基準値	測定結果			
1号炉	ばいじん	g/m ³	0.15	0.017未満	0.013未満		
	窒素酸化物	cm ³ /m ³	250	87	113		
	硫黄酸化物	m ³ /h	81.6	0.102	0.071		
	塩化水素	mg/m ³		85未満	61未満		
	全水銀	μg/m ³	50	0.6	0.09未満		
	測定日			R3.6.3	R4.2.14		
	測定結果取得日			R3.6.3	R4.3.7		
	測定項目	単位	基準値	測定結果			
2号炉	ばいじん	g/m ³	0.15	0.016	0.012未満		
	窒素酸化物	cm ³ /m ³	250	110	120		
	硫黄酸化物	m ³ /h	81.9	0.130	0.08		
	塩化水素	mg/m ³		13	55未満		
	全水銀	μg/m ³	50	0.4	0.08未満		
	測定日			R3.6.4	R4.2.15		
	測定結果取得日			R3.6.4	R4.3.7		

(2)ダイオキシン類 採取した位置:集塵器出口煙道

	単位	基準値	測定結果	測定日	測定結果取得日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N	5	0.110	R3.7.27	R3.8.24
2号炉	ng-TEQ/m ³ N	5	0.076	R3.7.28	R3.8.26

7 管理型最終処分場水質検査

管理型処分場排水	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果
pH		5.8~8.6	7.7	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
COD(化学的酸素要求量)	mg/l	160	2.8	2.6	2.9	2.3	3.2	2.7	3.2	2.8	3.0	4.0	3.5	4.5
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/l	160	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
S S (浮遊物質)	mg/l	200	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	2	1 未満	1 未満	1 未満
n-ヘキサン 鉱油類	mg/l	5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
n-ヘキサン 動植物性油脂類	mg/l	30	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
大腸菌群数	個/cm ²	3000	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満
窒素含有量	mg/l	120	12	10	8.2	9.3	6.6	7.6	7.6	10	9.5	7.8	7.1	6.0
リン含有量	mg/l	16	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
フェノール類	mg/l	5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
銅含有量	mg/l	3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛含有量	mg/l	2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
溶解性鉄含有量	mg/l	10	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
溶解性マンガン含有量	mg/l	10	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
クロム含有量	mg/l	2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

保全センター周辺地下水上流	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果
電気伝導率	ms/m	—	84	95	89	61	60	79	75	85	95	89	82	83
塩化物イオン	mg/l	—	8.3	9.1	7.9	6	9.1	7.3	8.5	8.4	8.4	8.1	11	8.9

保全センター周辺地下水下流	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果	計量結果
pH		—	7.2	7.1	6.9	6.9	7	6.9	6.9	7	7.1	7.1	7.3	7.1
COD(化学的酸素要求量)	mg/l	—	3.1	2.7	2.5	2.9	2.4	3.2	3	3.2	2.9	2.4	4.1	2.4
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満
S S (浮遊物質)	mg/l	—	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	未満 未満	1	1	1 未満	1 未満	1	2	1 未満
透視度	cm	—	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上	30 以上
大腸菌群数	個/cm ²	—	140	30 未満	58	30 未満	30 未満	94	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	80	30 未満
電気伝導率	mS/m	—	190	260	230	190	280	220	240	190	230	280	150	300
塩化物イオン	mg/l	—	360	560	490	410	650	460	520	390	490	650	230	720