



6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙 採取した位置:集塵器出口後煙道

	測定項目	単位	基準値	測定結果			
1号炉	ばいじん	g/m <sup>3</sup>	0.15	0.02未満			
	窒素酸化物	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	250	107			
	硫黄酸化物	m <sup>3</sup> /h	81.6	0.22			
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup>		102未満			
	全水銀	μg/m <sup>3</sup>	50	0.3			
	測定日			R2.6.25			
	測定結果取得日			R2.7.2			
	測定項目	単位	基準値	測定結果			
2号炉	ばいじん	g/m <sup>3</sup>	0.15	0.013未満			
	窒素酸化物	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	250	104			
	硫黄酸化物	m <sup>3</sup> /h	81.9	0.254			
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup>		69未満			
	全水銀	μg/m <sup>3</sup>	50	0.2			
	測定日			R2.6.26			
	測定結果取得日			R2.7.2			

(2)ダイオキシン類 採取した位置:集塵器出口煙道

	単位	基準値	測定結果	測定日	測定結果取得日
1号炉	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5			
2号炉	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5			